



FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Grup de pompare antiincendiu alcatuit dintr-o pompa activa (debit 8,86 mc/h, presiune 35,9 mCA, putere 3,0 kW, 3 - 380/400 V - 50 Hz) si o pompa pilot (debit 3,00 mc/h, presiune 23,0 mCA, putere 0,6 kW, 1 - 220/240 V - 50 Hz), inclusiv vas de hidrofor cu capacitatea de 300 l

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: Principala - debit 8,86 mc/h - presiune 35,9 mCA Pilot - debit 3,00 mc/h - presiune 23,0 mCA		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:		
4.	Conditii de garantie si postgarantie: - termen de garantie 2 ani - postgarantie: nu		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - tablouri de comanda incluse		

Intocmit,

mai 2017

Proiectant de specialitate,
S.C. BETA PROIECT SRL
Autorizatie A 5201/22.10.2015

ing. Calin Stefanescu

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.